


Total IRCA Mensual: 0%

		EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD						INFORME IRCA MENSUAL PUERTO CALDAS															
		Fecha Inicial:		2014-12-01		Fecha Final:		2014-12-31															
SITIO DE MUESTREO	TURBIEDAD (NTU)	COLOR APARENTE (UPC)	pH (20°C)	pH (20°C)	ALCALINIDAD TOTAL CaCO ₃	CLORUROS Cl ⁻ (mg/L)	DUREZA TOTAL CaCO ₃ (mg/L)	CALCIO Ca (mg/L)	MAGNESIO Mg (mg/L)	ALUMINIO RESIDUAL Al + 3	NITRITOS NO ₂ (mg/L)	SULFATOS SO ₄ (mg/L)	FOSFATOS PO ₄ - 2 (mg/L)	MANGANESO Mn (mg/L)	NITRATOS NO ₃ (mg/L)	CARBONO ORGÁNICO TOTAL	HIERRO TOTAL Fe (mg/L)	E. COLI	COLIFORMES TOTALES	CLORO	CLORO	CARBONO ORGÁNICO TOTAL	IRCA x MUESTRA
Resolucion 2115 /07 para agua potable	<2	<15	>6.5	<9.0	<200	<250	<300	<60	<36	<0.2	<0.1	<250	<0.5	<0.1	<10	<5	<0.3	<1	<1	>0.3	<2.0	<5	%
Total Muestras fallidas																							0
Total Muestras: 16																							

Miss Ann

~~Miss Ann~~

Miss Ann