



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.P
LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD**

INFORME MENSUAL DE CALIDAD DE AGUA PEREIRA



ISO/IEC 17025:2005
13-LAB-014

TOTAL DE MUESTRAS FISICOQUÍMICAS: 379
TOTAL DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS: 352
TOTAL IRCA 0%

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN					
Hierro	1.75%	Aluminio	4.69%	Conductividad Rango Bajo	3.4%
Conductividad Rango Medio	1.77%	Conductividad Rango Alto	1.69%	pH	0.25%
Turbiedad Rango Bajo	7.12%	Turbiedad Rango Alto	5.21%	Solidos Suspensidos Totales Rango Bajo	3.2%
Solidos Suspensidos Totales Rango Alto	2.2%	Solidos Totales Rango Bajo	2.1%	Solidos Totales Rango Alto	1.2%
DQO Rango Alto	4.5%	DQO Rango Bajo	4.6%	DBO5	3.8%

Realizó análisis fisicoquímico	Realizó análisis microbiológico
 Luis Hernando Marin Muñoz PQI-392 Tecnologo II	 Jorge Andres Molina Osorio TQ-680 Tecnologo II
Revisa y aprueba informe análisis fisicoquímico 	Revisa y aprueba informe análisis microbiológico 
Rita Ines Garcia Muñoz PQI-003 Tecnologo IV	Oscar Andres Pabón Rincón 899 I.D.S. Norte de Santander. Profesional II

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, con acreditación ONAC 13-LAB-014 vigente a la fecha, Bajo la norma ISO/IEC 17025:2005. Con alcance para los parámetros Aluminio, Hierro Total, pH, Conductividad, y Turbiedad, en la matriz agua tratada.

FIN DEL INFORME