



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA



ACLARACIONES No. 1

LPN-TPP-001-2017 OC

" CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO (NUEVO TANQUE BAJO DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 Y SUS EMPALMES A REDES EXISTENTES) EN EL MUNICIPIO DE TADÓ"

Pereira, Marzo 31 de 2017



CO14/5755



CO14/5754

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7

CONSULTA N° 01: Una vez revisados los pliegos de la licitación de la referencia, pongo a su consideración la siguiente solicitud, con el fin de que pueda ser evaluada y permita la participación de otros oferentes por los motivos que expondré.

El proyecto contempla el abastecimiento de 3000 habitantes en el periodo del horizonte de diseño, con un tanque de 300 m3.

En ese mismo sentido se exigió la experiencia (IAO 5.5 B), pero el tanque que se certifique debe tener al menos una capacidad de 250 m3.

En el caso de nuestra empresa, trabajamos para un acueducto veredal en el departamento de Cundinamarca, con una demanda similar a la de este proyecto, pero con un tanque de almacenamiento de 200 m3, para abastecer a casi 300 clientes.

Por este motivo, me dirijo a Ud para poner en consideración que hay un caso similar al del proyecto, con una diferencia en el volumen del tanque levemente inferior pero que garantiza la experticia en este tipo de obras. Por lo tanto, con el ánimo de mejorar la pluralidad y participación, le solicito considerar ajustar la experiencia en construcción de tanques de almacenamiento en concreto reforzado de al menos 200 m3.

RESPUESTA: Una vez analizada su solicitud, la Entidad considera que la experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones es la que se ajusta para la ejecución de las Obras, ya que el Tanque de Almacenamiento que se proyecta construir como resultado de este Proceso beneficiará a 12.547 habitantes de la cabecera Municipal del Municipio de Tadó Departamento del Chocó que corresponden a 3.700 usuarios de la Empresa Aguas de Tadó S.A. E.S.P. que opera el acueducto de este Municipio. Para información del peticionario, por los parámetros definidos en el RAS vigente, el sistema de acueducto de Tadó está clasificado con el nivel de complejidad medio por lo tanto es necesario mantener la exigencia.

JESÚS ANTONIO BERMÚDEZ GALLEGO

Director del Programa

Todos por el Pacífico – Chocó.



CO14/5755



CO14/5754

Sede Administrativa
PBX (6) 3151300

Carrera 10 N° 17-55
Edificio Torre Central
Piso 5
Pereira, Colombia

www.aguasyaguas.com.co

NIT 816.002.020-7